

Allgemeien Regler Infos

- Regler wie RVL haben z.B. über den Pumpenausgang Q2-F1 im Spannungslosenbetrieb kein Durchgang. Ist Durchgang vorhanden ist das Relais eingebrannt.

From:

<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/> - **WikiWeb Stefan**



Permanent link:

https://stefanwiki.hkhuberag.ch/doku.php/allgemeine_regler_infos

Last update: **2024/08/05 16:55**