

Feuerungsautomat

Austausch

- TF834.3 → DKO974/05
- Elco SH113 → DKO976/05
- Elco SH213 → DKO976/05

- LOA36.171A27 → LMO14.111C2 (LMO24.111C2)

Austauschliste LOA → LMO:

austauschliste_loa_lmo.pdf

Siemens

- LMO14 → 1 stufiger Betrieb
- LMO24 → 2 stufiger Betrieb

- LMO Feuerungsautomate ist der Ölvorwärmerkontakt immer vorhanden. Wird dieser nicht verwendet wird eine Brücke eingebaut

Satronic

- DKO970/05 → 1 stufig, ohne Ölvorwärmer
- DKO972/05 → 2 stufig, ohne Ölvorwärmer

- DKO974/05 → 1 stufig, mit Ölvorwärmer
- DKO976/05 → 2 stufig, mit Ölvorwärmer

From:

<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/> - WikiWeb Stefan

Permanent link:

<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/doku.php/feuerungsautomaten?rev=1744208435>

Last update: **2025/04/09 16:20**

