

Regleung Heizkessel

Es besteht die Möglichkeit das der Viessmann-Kessel nicht in Betrieb geht, aber auf dem Hauptdisplay auch keine Störmeldung ausgibt. In folgendem pdf ist der Zugang im Hintergrund aufgezeigt, damit man Warnungen auslesen kann.

Störungsabrage im Hintergrund

[stoerungsabfrage_viessmann.pdf](#)

Zugang zu Codierungsebene 2

[codierebene_2_viessmann.pdf](#)

Manuelle O2 Kalibrierung

[manuellle_kalibrierung_viessmann.pdf](#)

Anmeldung für Hauptregler in Accses

Elektroschema Kessel

[furrengasse_21_luzern_elekkroschema_viessmann.pdf](#)

Kesselfühler Wasserdruckschalter

Wenn Kesselfühler oder Wasserdruckschalter einen Ausfall haben wir dies nicht am Hauptbildschirm angezeigt. Diese Störung kann im Hintergrund ausgelesen werden

[kesselfuehler_wasserdruckschalter_am_ryhn_haus_rathaus_viessmann.pdf](#)

From:
<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/> - **WikiWeb Stefan**

Permanent link:
https://stefanwiki.hkhuberag.ch/doku.php/furrengasse_21_luzern_am_ryhn?rev=1697274016

Last update: **2023/10/14 11:00**

