

ASK32N

- Bei „Kesselvorlauf von links“ muss separat ein Funktionsmodul AZX61.1 für die Wirksinnumschaltung bestellt werden. Sonst sind OFFEN / ZU auf dem Gehäusedeckel vertauscht.

[Externer Link Modul](#)

From:
<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/> - **WikiWeb Stefan**

Permanent link:
<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/doku.php/siemens?rev=1697008075>

Last update: **2023/10/11 09:07**

